

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ05.В.00426
(номер сертификата соответствия)

ТР 0621494
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Дёркен". Адрес: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Октябрьская,
(наименование и место-нахождение заявителя) д. 29. ОГРН: 1065047062740. Телефон (495) 574-94-69, факс (495) 574-94-89,
e-mail: buro@doerken.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «Dörken GmbH & Co. KG», Германия. Адрес: Wetterstrasse 58, D-58313,
(наименование и место-нахождение изготовителя Herdecke, Germany. Телефон +49 23 30/63, факс +49 23 30/63-355.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Пароизоляционные плёнки из полиамида марок:
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) DELTA®-Sd-FLEXX, DELTA®-NOVAFLEXX. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 9110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) от 22.07.2008 N 123-ФЗ), группа горючести
Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючие),
группа воспламеняемости В2 по ГОСТ
30402-96 (умеренновоспламеняемые)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3920 99

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № М00516-ТР от 19.11.2009 г.
Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ)
«Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009г.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 139-ао от 11.06.2009 г. ОС «Пожполисерт» АНО по
сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ССПБ.RU.ПБ.05 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.12.2009 по 03.12.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

A.N. Aksenov
А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

G.S. Gabrielyan
Г.С. Габриэлян